



Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy (ďalej len "zmluva")

Číslo zmluvy: 100906104ZoP

Čl. I Zmluvné strany

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy:

Obchodné meno: **Východoslovenská distribučná, a.s.**
Sídlo: Mlynská 31, 042 91 Košice
V zastúpení: Ing. Rita Semanová Bröstlová, vedúca úseku Zákaznícke distribučné služby
Ing. Miroslava Moravská, špecialista - starostlivosť o kľúčových zákazníkov distribúcie
IČO: 36 599 361
DIČ: 2022082997
IČ DPH: SK2022082997
IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108
BIC (SWIFT): CITISKBA
Zapísaná v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka 1411/V
(ďalej len "PDS")

a

Žiadateľ o pripojenie:

Obchodné meno: **Obec Drienica**
Sídlo/Trvalé bydlisko: Drienica 168, 083 01 Drienica
Korešpondenčná adresa: Drienica 168, 083 01 Drienica
V zastúpení: Ing. Igor Birčák starosta

Kontakt: Tel: /0911291422 Fax: /
IČO: 00326968
DIČ: 2020543085
IČ DPH: -
Dátum narodenia:
IBAN: SK610200000000022120572
BIC (SWIFT): SUBASKBX
Zapísaná v registri:
Zákaznícke číslo: 5100260086 (používajte pri komunikácii s distribútorom)
EIC kód: 24ZVS00007397091 - trafostanica
Číslo odberného miesta: 1426705
Adresa odberného miesta: Drienica 0, 083 01 Drienica
Číslo technického objektu,
ku ktorému je odberné
miesto pripojené: 1460004
(ďalej len "žiadateľ")



Čl. II Predmet zmluvy

1. Závazok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v čl. V a VI tejto zmluvy do distribučnej sústavy v rámci maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia dohodnutej pre odberné miesto s EIC kódom 24ZVS00007397091 vo výške 5.00kW.
2. Závazok žiadateľa uhradiť poplatok za pripojenie uvedený v čl. III tejto zmluvy.

Čl. III Cena za pripojenie (úhrada nákladov spojených so zabezpečením maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia v distribučnej sústave)

1. Cena za pripojenie predstavuje podiel na oprávnených nákladoch za pripojenie - náklady spojené so zabezpečením maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia v distribučnej sústave. Rozsah a podmienky úhrady oprávnených nákladov za pripojenie sú stanovené v osobitnom právnom predpise Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktoré Prevádzkovateľ DS zverejňuje na svojej internetovej stránke.
2. Výška ceny za pripojenie na napätových hladinách VVN a VN je stanovená na základe platnej vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a spôsob výpočtu poplatku je zverejnený na internetovej stránke PDS. Hodnoty pripojovacích poplatkov do distribučnej sústavy PDS na napäťovej hladine NN, ktoré zohľadňujú amperickú hodnotu zaťaženia odberu elektroenergetického zariadenia, sú po schválení Úradom pre reguláciu sieťových odvetví uverejnené na internetovej stránke PDS. Miesto pripojenia na DS vrátane napäťovej hladiny je stanovené na základe žiadosti o pripojenie vo vyjadrení PDS stanovujúcim technické podmienky pripojenia.
1. Cena predmetu zmluvy stanovená podľa odsekov 1 a 2 je **263,51** EUR bez DPH .
2. K cene bude fakturovaná DPH podľa platných legislatívnych predpisov.
3. PDS je oprávnený požadovať od žiadateľa zaplatať zálohovej platby vo výške **263,51** EUR bez DPH v zmysle odseku 3 a žiadateľ je povinný zaplatiť zálohové platby za podmienok uvedených v tejto zmluve.

Čl. IV Platobné podmienky

1. Pri úhrade všetkých v tejto zmluve dojednaných platieb platia platobné podmienky uvedené v platných Obchodných podmienkach ku zmluve o pripojení do distribučnej sústavy, ktorých zmena je možná iba na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a ktoré Prevádzkovateľ DS zverejňuje na svojej internetovej stránke. Obchodné podmienky platné ku dňu podpisu zmluvy sú uvedené v prílohe č. 3 k tejto zmluve.

Čl. V Termín a miesto pripojenia

1. Miesto pripojenia: Drienica 0, 083 01 Drienica
2. Termín pripojenia: do 5 pracovných dní od pripísania zálohovej platby na účet PDS, splnenia podmienok žiadateľom vymedzených v platných Obchodných podmienkach ku zmluve o pripojení do distribučnej sústavy a Technických podmienkach PDS a splnenia záväzkov žiadateľa uvedených v čl. VII tejto zmluvy, pričom tieto podmienky musia byť splnené súčasne.
3. PDS sa zaväzuje pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy v dohodnutom termíne, s výnimkou, ak tomu bránia okolnosti vymedzené v platných Obchodných podmienkach ku zmluve o pripojení do distribučnej sústavy.
4. Žiadateľ musí mať najneskôr ku dňu pripojenia uzatvorené všetky relevantné zmluvy potrebné na distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta, alebo na dodávku elektriny zo zariadenia žiadateľa, najmä zmluvu o prístupe do sústavy a distribúcií elektriny, ako aj zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny alebo zmluvu o zúčtovaní odchýlky. V prípade, že žiadateľ nemá ku dohodnutému dňu pripojenia uzatvorené všetky potrebné zmluvy, PDS zariadenie žiadateľa nepripojí. K pripojeniu žiadateľa dôjde v takomto prípade v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni, v ktorom žiadateľ preukáže PDS existenciu platne uzatvorených zmlúv.
5. PDS zariadenie žiadateľa takisto nepripojí v prípade, ak žiadateľ má ku dňu pripojenia stanovenému v tejto zmluve platne uzatvorené všetky relevantné zmluvy, ale účinnosť jednotlivých zmlúv má nastať v



neskorší deň ako je deň pripojenia stanovený v tejto zmluve. V takýchto prípadoch bude zariadenie žiadateľa pripojené k dňu, od ktorého sú účinné relevantné zmluvy potrebné na distribúciu a dodávku elektriny do odberného miesta, alebo na dodávku elektriny zo zariadenia žiadateľa, najmä zmluvu o prístupe do sústavy a distribúciu elektriny, ako aj zmluvu o dodávke elektriny alebo zmluvu o združenej dodávke elektriny.

6. Posunutie termínu pripojenia z dôvodov uvedených v odsekoch 4 a 5 tohto čl. V sa nepovažuje za porušenie zmluvnej povinnosti PDS pripojiť zariadenie žiadateľa v dohodnutom termíne.

Čl. VI

Ostatné dojednania týkajúce sa miesta pripojenia

1. Vymedzenie vlastníckych vzťahov za miestom odbočenia od distribučnej sústavy: Zariadenie PDS bude končiť na káblových koncovkách zvislého spínacieho prvku resp. kotevných izolátoroch vodorovného spínacieho prvku zo strany odberu. Spínací prvok bude majetkom PDS a bude umiestnený na verejne prístupnom mieste. Zariadenie investora začína káblovými koncovkami podzemného káblového vedenia resp. nadzemným vedením od spínacieho prvku smerom k TS.
2. Špecifikácia odberného miesta: príloha č. 1 tejto zmluvy.
3. Napäťová hladina: VN
4. Maximálna rezervovaná kapacita (MRK) pripojenia: 5.00kW
5. Technické podmienky týkajúce sa odberného miesta: príloha č. 2 tejto zmluvy

Čl. VII

Ostatné dojednania

1. Ostatné dojednania sú upravené v platných Obchodných podmienkach, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku zverejnené na internetovej stránke PDS.
2. Žiadateľ vybuduje elektroenergetické zariadenie: úsekový odpájač s príslušenstvom.
3. Žiadateľ sa zaväzuje, že najneskôr do šiestich mesiacov od termínu pripojenia požiada PDS o odkúpenie elektroenergetického zariadenia - úsekového odpájača. Žiadosť o odkúpenie elektroenergetického zariadenia do majetku PDS bude obsahovať:
 - originál alebo overenú kópiu Kolaudačného rozhodnutia s vyznačeným dátumom nadobudnutia jeho právoplatnosti.
 - originál alebo overenú kópiu dokladov, ktoré žiadateľ nepredložil v čase konania technickej kolaudácie stavby a sú potrebné pre riadne prevádzkovanie elektroenergetického zariadenia
4. V prípade, že žiadateľ nesplní povinnosť uvedenú v bode 3 tohto článku zmluvy včas a riadne, je PDS oprávnený vyzvať žiadateľa na uzavretie Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude odplatný prevod vlastníckeho práva k elektroenergetickému zariadeniu uvedenému v bode 2 tohto článku zmluvy. Kúpna cena elektroenergetického zariadenia, špecifikovaného v bode 2 tohto článku zmluvy bude stanovená dohodou zmluvných strán na základe znaleckého posudku, spracovaného znalcom v príslušnom odbore a ktorý na svoje náklady zabezpečí PDS. Žiadateľ je povinný uzavrieť s PDS kúpnu zmluvu za podmienok uvedených v tomto bode zmluvy najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy mu bude doručená výzva PDS na uzavretie takejto zmluvy. Podmienky odovzdania a prevzatia zariadenia, platobné podmienky a ostatné náležitosti súvisiace s kúpou elektroenergetického zariadenia definovaného v bode 2 tohto článku zmluvy budú predmetom kúpnej zmluvy.

Čl. VIII

Doba platnosti zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluva je platná dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom pripísania poplatku za pripojenie na účet PDS.
3. V prípade, ak žiadateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len "zákon") a zmluva zároveň spĺňa podmienku jej zverejnenia podľa zákona, táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Žiadateľ sa zároveň zaväzuje zverejniť túto zmluvu spôsobom predpokladaným zákonom a oznámiť to preukázateľným spôsobom Prevádzkovateľovi DS, inak zodpovedá za to, že táto zmluva nenadobudne účinnosť. Ustanovenie tohto



bodou sa nepoužije ak táto zmluva nespĺňa podmienky na jej uverejnenie v zmysle zákona.

Čl. IX Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom žiadateľ dostane jedno vyhotovenie.
2. PDS je povinný zachovávať dôvernú informáciu v zmysle § 94 zákona číslo 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Zmluvu je možné dopĺňať a meniť na základe písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
4. Obchodné podmienky k zmluvám o pripojení sa menia na základe platného a účinného rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. O každej zmene je PDS povinný informovať prostredníctvom oznámenia na svojej internetovej stránke.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva je uzatvorená slobodne a vážne, jej obsah, vrátane obsahu príloh, je určitý a zrozumiteľný.
6. Dňom platnosti a účinnosti tejto zmluvy strácajú platnosť a účinnosť všetky Zmluvy o pripojení viažuce sa k tomuto odbernému miestu TS s EIC kódom 24ZVS00007397091, uzatvorené v predchádzajúcom období.
7. Táto Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku. Ak sa použije text tejto Zmluvy v inom jazyku, musí byť jeho preklad do slovenského jazyka zhodný s textom tejto Zmluvy vyhotovenej v slovenskom jazyku. V prípade sporu je rozhodujúci text tejto Zmluvy v slovenskom jazyku.



Prílohy:

- ktoré predloží žiadateľ o pripojenie

1. Špecifikácia odberného miesta
2. Technické podmienky týkajúce sa odberného miesta (Vyjadrenie PDS)

- ktoré predloží PDS

3. Obchodné podmienky k zmluve o pripojení k distribučnej sústave

**Za Prevádzkovateľa distribučnej sústavy
(oprávnený zamestnanec):**

V Košiciach

Meno a priezvisko: **Ing. Rita Semanová Bröstlová**

Funkcia: vedúca úseku
Zákaznícke distribučné služby

Podpis

Pečiatka:

Východoslovenska distribučna, a.s.
Košice
-88-

dňa:

Meno a priezvisko: **Ing. Miroslava Moravská**

Funkcia: špecialista - starostlivosť
o kľúčových zákazníkov distribúcie

Podpis

08 -08- 2017

Za Žiadateľa o pripojenie:

V *DKIEMICI* *1.8.2017*

Meno a priezvisko: **Ing. Igor Birčák**

Funkcia: starosta

Podpis

Pečiatka:



dňa:

Meno a priezvisko:

Funkcia:

Podpis

Príloha č. 1 k Zmluve o pripojení Špecifikácia odberných miest

Číslo odberného miesta: 1426705

EIC kód odberného miesta: 24ZVS00007397091

Adresa odberného miesta: Drienica 0, 083 01 Drienica

Maximálna rezervovaná kapacita:	5	kW
Podiel spolužívania transfor. výkonu:	kW	%
Obec Drienica (5100260086) - 24ZVS00007397075	5	100
Napätová hladina:	VN	
Meranie spotreby elektrickej energie:	VN	
Spôsob merania:	priame	
Vlastník transformačnej stanice:	5100260086	
- počet:		
- príkon:		kVA
- druh plechu:		
- prevod napätia:	22/400	kV/V
- jalové straty:		kVArh
Inštalované spotrebiče		
- elektrické kúrenie priame:		kW
- elektrické kúrenie akumulčné:		kW
- tepelné čerpadlo:		kW
- motory:		kW
- ostatné spotrebiče:		kW
Zálohové napájanie odberateľa:		
Maximálna rezervovaná kapacita pre zálohové napájanie:		kW
Vlastný zdroj:		

Váš list číslo/zo dňa: 289120/2017/06.07.2017
 Naše číslo: 15769/2017/5100260086
 Vybavuje: Ing. Ján Sabol
 Telefón/E-mail: /sabol_jan@vsdas.sk
 Miesto/Dátum: PO/26.07.2017

Obec Drienica
Drienica 168
083 01 Drienica

Vec: Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy

Názov stavby: zberný dvor

Odborné miesto (obec, ulica, č. domu, č. parcely): Drienica 082 71, Drienica č. parcely: 189

Bez elektrického vykurovania

Odsúhlasené hodnoty pripojenia do distribučnej siete

	Existujúci	Odsúhlasený
Ampérická hodnota ističa	A	25 A
Odsúhlasená maximálna rezerv. kapacita pripojenia	kW	5 kW
Spôsob merania spotreby elektriny		priame - NN
Typ prípojky		trojfázová

Pozn. Spôsob merania spotreby elektriny : Priame - bez MTP a MTN, Polopriame - s MTP a bez MTN, Nepriame - s MTP a MTN

Napájacia ES : ES0650-01

Číslo VN vývodu / TM : VN322

S pripojením uvedeného odberu súhlasíme pri dodržaní nasledovných podmienok uvedených v tomto vyjadrení ako aj v sprievodnom liste, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto vyjadrenia:

- vami požadovaný odber žiadame realizovať z vysokonapäťovej (VN) nadzemnej distribučnej sústavy VSD a to zriadením novej jednoúčelovej transformačnej stanice (TS), ktorá po vybudovaní zostane v majetku investora.
- pripojenie bude realizované z najbližšieho podperného bodu VN nadzemného vedenia (VN vedenie č. 322, ktoré prechádza v blízkosti požadovaného odberu) a to medzi bodmi rozvetvenia "BR322-BDA" a "VN322_PM1_6". Vedenie je zakreslené v priloženej situácii. pripojenie prípojky bude realizované cez nový spínací prvok (spravidla úsekový odpínač), ktorý bude vo vlastníctve VSD, a.s.
- Odbočenie od distribučného nadzemného VN vedenia po úsekový odpínač (VN prípojka) žiadame v projektovej dokumentácii riešiť samostatným stavebným objektom. VN prípojka bude majetkom VSD, a.s.

Majetkové rozhranie Prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS) – žiadateľ (investor): Zariadenie PDS bude končiť na káblových koncovkách zvislého spínacieho prvku resp. kotevných izolátoroch vodorovného spínacieho prvku zo strany odberu. Spínací prvok bude majetkom PDS a bude umiestnený na verejne prístupnom mieste. Zariadenie investora začína káblovými koncovkami podzemného káblového vedenia resp. nadzemným vedením od spínacieho prvku smerom k TS.

V súlade s Technickými podmienkami prevádzkovania distribučnej sústavy (DS), VSD, a.s. ako vlastníka DS požaduje v rámci potrebných úprav v DS nainštalovať spínací prvok ako súčasť DS (spravidla úsekový odpínač), ktorý umožní viditeľné odpojenie odberného zariadenia od DS. VSD, a.s. a žiadateľ o pripojenie uzatvoria zmluvu o budúcej kúpnej zmluve o odkúpení „Úprav v DS“, ktoré bude realizovať

Kontakty

Zákaznícka linka VSD: 0850 123 312 • info@vsds.sk • www.vsds.sk • Poruchová linka VSD: 0800 123 332

VSD, a.s. - Prevádzkovateľ distribučnej sústavy, Mlynská 21, 042 01 Kežmarok, Slovenská republika

žiadateľ o pripojenie. VSD, a.s., požaduje, aby odbočenie od vedenia až po spínací prvok (spravidla úsekový odpínač) bolo v projektovej dokumentácii riešené ako samostatný stavebný objekt.

Projektovú dokumentáciu VN prípojky, trafostanice TS vrátane elektromerového rozvádzača, vypracovanú autorizovaným elektroprojektantom a spracovanú v zmysle všeobecne záväzných podmienok pre spracovanie projektovej dokumentácie, žiadame predložiť na vyjadrenie v papierovej aj digitálnej forme (*.pdf - skrátené názvy bez diakritiky). Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii prosíme zasielať na vzorovom formulári, ktorý je prílohou tohto vyjadrenia resp. je zverejnený na našom webovom sídle www.vsds.sk. Ak žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii nebude zaslaná na vzorovom formulári, PD bude žiadateľovi vrátená.

Pri návrhu elektroenergetických zariadení, ktoré prejdú do správy a majetku PDS žiadame navrhovať výlučne typy zariadení schválené v „Katalógu schválených prvkov a výrobkov pre distribučné siete a trafostanice vo VSD, a.s.“, ktorý je zverejnený na našom webovom sídle www.vsds.sk, resp. na požiadanie poskytne VSD, a.s., útvar Asset manažment, odbor Štandardizácia, kontakt: standardizacia@vsds.sk.

Návrh a realizácia merania elektriny musí v plnom rozsahu zodpovedať dokumentu „Podmienky merania elektriny“, ktorý je platný na vymedzenom území VSD, a.s. Meranie požadujeme umiestniť na mieste prístupnom pre našich pracovníkov aj v čase neprítomnosti odberateľov t.j. na verejne prístupnom mieste.

V prípade prechodu trasy VN vedenia, prípojky, resp. odberného el. zariadenia cez súkromné parcely je potrebné zabezpečiť písomný súhlas dotknutých vlastníkov nehnuteľností s jeho umiestnením na ich pozemku.

Spoločnosť VSD, a.s. dovoľujeme si Vám, ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ponúknuť svoje služby za úhradu, pri zabezpečení splnenia všetkých legislatívnych požiadaviek (Miestny prevádzkový predpis, opakovanú revíziu správu, úradnú skúšku, ...) ako aj požiadaviek spojených s prevádzkou a údržbou VTZ skupiny A na základe zmluvného vzťahu. V prípade, že prejavíte záujem o uvedenú službu, alebo v prípade poskytnutia bližších informácií, prosím kontaktujte Ing. Juraj Gedeon, tel. 055 610 2713.

Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne ďalších procesných krokov potrebných k zabezpečeniu pripojenia Vášho odberného elektroenergetického zariadenia, príp. otázok týkajúcich sa zmluvného zabezpečenia Vami požadovanej maximálnej rezervovanej kapacity (Zmluvy o pripojení) sa obráťte na e-mailovú adresu sietovy_obchod@vsds.sk.

Toto vyjadrenie neslúži ako doklad k územnému rozhodnutiu alebo stavebnému povoleniu resp. ohláseniu drobnej stavby. Vyjadrenie pre účely územného resp. stavebného konania bude vydané PDS až na základe posúdenia projektovej dokumentácie technického riešenia pripojenia do distribučnej sústavy vypracovanej v zmysle platných predpisov, noriem a technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Naše vyjadrenie platí od jeho vydania po dobu neurčitú, pokiaľ nedôjde k zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané, alebo nenastanú skutočnosti spôsobujúce zánik jeho platnosti v zmysle Prevádzkového poriadku. Zánikom platnosti vyjadrenia PDS zaniká aj rezervácia maximálnej rezervovanej kapacity v sústave.



S pozdravom

Ing. Branislav Golec
technik VN a NN - rozvoj distribučnej sústavy

Ing. Ján Sabol
technik NN - rozvoj distribučnej sústavy